貯蔵ガス	LPG
貯蔵設備	2.8tバルク貯槽
貯蔵量	2,800kg
蒸発器	MIN-200EC

第一種保安距離	設　備	---
	ローリー	1.5m
第二種保安距離	設　備	---
	ローリー	1.0m
火気制限距離		5.0m



記事	岡谷酸素株式会社	作成年月日 2006.10.20		件　名	図番
		責任者	作図者	図面名 LPG設備配置図(参考) 〔高圧ガス保安法〕	縮尺 1/100