

長野支社管内停電状況（2019年度）

情報提供 中部電力パワーグリッド株式会社

項目			市街地	山間地	合計
一お客さま当り停電回数（回）			0.263	1.404	
一お客さま当り停電時間（分）			22.3	294.2	
停 電 件 数 （ 回 ）	変 送 電 電 所 線	約1分間の停電	0	47	47
		上記以外（長時間にわたる）停電	1	20	21
		計	1	67	68
	配 高 電 圧 線	約1分間の停電	28	274	302
		上記以外（長時間にわたる）停電	52	636	688
		計	80	910	990
	以 配 下 電 線 低 圧	中部電力設備起因	155	1082	1237
		お客さま設備起因	1089	1851	2940
		計	1244	2933	6293
	合計		1325	3910	7351